## Gewässerunterhaltungsverband Steinau/Büchen

Herzogtum Lauenburg



Gewässerunterhaltungsverband Steinau/Büchen Robert - Bosch - Str. 21a • 23909 Ratzeburg

Planlabor Stolzenberg Herrn Detlev Stolzenberg St. Jürgen-Ring 34 23564 Lübeck Tel. - Nr.: 0 45 41 / 85 70 88 - 0 Fax - Nr.: 0 45 41 / 85 70 88 - 99 E-Mail: info@glv-rz.de

Bankverbindung:

Kreissparkasse Hzgt Lauenburg BLZ: 230 527 50 Kto.-Nr.: 26 999

IBAN: DE74 2305 2750 0000 0269 99

BIC: NOLADE21RZB
Sachbearbeiter: Frau Skrzypczinski
Unser Zeichen: 01-II-0276.04.05.22

Ihr Zeichen:

Durchwahl: 0 45 41 / 85 70 88 - 16 E-Mail: Skrzypczinski@glv-rz.de

Datum: 04.05.2022

Gemeinde Elmenhorst 14. Änderung des Flächennutzungsplanes Bebauungsplan Nr. 15

Sehr geehrter Herr Stolzenberg,

die Gemeinde Elmenhorst befindet sich innerhalb des Gewässerunterhaltungsverbandes Steinau/Büchen.

Unter Pkt. 7 (Ver- und Entsorgung) der Konzeptbeschreibung ist eine Versickerung des Niederschlagswassers auf Grund der vorliegenden Böden und der Wasserstände nicht möglich. Daher soll das anfallende Niederschlagswasser des Plangebiets in einem Regenrückhaltebecken zurückgehalten werden. Auch wird eine Regenwassernutzung auf den Grundstücken in Betracht gezogen. Für die Erschließungsplanung soll ein Fachplanungsbüro beauftragt werden.

Im Plangebiet befindet sich kein Verbandsgewässer in unmittelbarer Nähe. Bei Einleitungen von anfallendem Oberflächen- bzw. Niederschlagswasser in Verbandsgewässer, die sich evtl. bei der weiteren Planung ergeben, weist der Gewässerunterhaltungsverband darauf hin, dass eine hydraulische Mehrbelastung dieser ausgeschlossen werden muss.

Mit freundlichen Grüßen

i. A.

A. Skrzypczinski